



ประกาศเทศบาลนครสวนครศ์

เรื่อง แก้ไขประกาศสอبراค้าจ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบและจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมแพเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๘๐๐ ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำ ๓

ตามประกาศเทศบาลนครสวนครศ์ เรื่อง สอبراค้าจ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบและจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมแพเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๘๐๐ ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำ ๓ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ การประปาเทศบาลนครสวนครศ์ ขอแก้ไขประกาศสอبراค้าจ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบและจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมแพเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๘๐๐ ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำ ๓ ใหม่ดังนี้

๑. ตามประกาศ ข้อ ๓/หน้า ๑ จัดหาและทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำส่งน้ำได้ ๘๐๐ ลบ.ม./ชม. สูง ๒๕ เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๘๐% ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารสอبراค้าจ้าง ข้อ ๓/หน้า ๓ จัดหาและทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำส่งน้ำได้ ๘๐๐ ลบ.ม./ชม. สูง ๒๕ เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๘๐% ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด
๓. ขอบเขตของงาน ข้อ ๓/หน้า ๑ จัดหาและทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำส่งน้ำได้ ๘๐๐ ลบ.ม./ชม. สูง ๒๕ เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๘๐% ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบเทศบาล เลขที่ ๕/๒๕๖๐ แผ่นที่ ๑/ข้อ ๖ เครื่องสูบน้ำที่จะติดตั้งบนแพสูบน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal End Suction สูบน้ำได้ ๘๐๐ ลบ.ม./ชม. สูงสูง ๒๕ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ๑๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจิตต์เกษมน์ นิโรจน์ธนรัช)
นายกเทศมนตรีนครสวนครศ์